



检测报告

本科检字[2023]第 BKEN2023080201ESC 号

项目名称: 水质检测

委托单位: 广东金光高科股份有限公司

单位地址: 汕头保税区 A06 地块办公楼

检测类别: 委托检测

报告编制: 杨榆

报告校核: 陈斯力

报告审核: 林国利

报告签发:

签发日期: 2023 年 8 月 19 日

广东本科检测有限公司

Guangdong Bekind Testing Co.,Ltd.



报 告 编 制 说 明

1. 本报告只适用于检测目的范围。
2. 本报告只对来样的检测数据或当次采样检测负责。对本报告若有疑问，请向本公司综合办公室查询。来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到报告一个月内向本公司综合办公室提出。
3. 本报告涂改无效，无报告校核、审核、签发人签字及本公司检测报告专用章无效。
4. 本报告加盖  章表示检测项目均通过广东省计量认证。
5. 未经本公司批准，不得部分复印本报告。

联系地址：汕头保税区 C06 地块本科工业园

邮政编码：515071

联系电话：0754-87252379

传 真：0754-87250699

公司网址：www.bktest.cn

公 众 号：本科检测



一、检测概况

委托单位	广东金光高科股份有限公司		
单位地址	汕头保税区 A06 地块办公楼		
联系电话	13531180057	联系人	陈凌军
采样人员	翁楷昇、黄梓钊		

二、检测目的：水质检测

三、检测项目：化学需氧量（COD_{Cr}）、悬浮物（SS）

四、检测依据及使用仪器一览表

检测项目	检测依据	仪器名称/型号 (编号)	检出限
化学需氧量 (COD _{Cr})	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	回流、滴定 玻璃仪器	4mg/L
悬浮物 (SS)	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB 11901-1989)	分析天平 /ML204/2 (BKT-LE-048)	4mg/L

五、检测结果：见表 5-1

表 5-1：水质检测结果

检测概况	采样日期：2023 年 8 月 16 日		分析日期：2023 年 8 月 17 日~18 日	
序号	点位名称 /样品编号	样品状态描述	检测项目及检测结果 单位：mg/L	
			COD _{Cr}	SS
1	雨水排放口 /S-20230816-132	浅黄色、无味、 无浮油、微浊	26	50

报告结束